

Bmst. Ing. Friedrich Schleining

Nr. 96

2165 Steinebrunn

02554/8248

schleining@planungsprofi.at



ENERGIEAUSWEIS

Rathaus Mistelbach Bürogebäude 2203m²

Stadtgemeinde Mistelbach / DI.Kreutzer
Hauptplatz 6
2130 Mistelbach

Energieausweis für Nicht-Wohngebäude

gemäß ÖNORM H5055
und Richtlinie 2002/91/EG




Österreichisches Institut für Bautechnik

Gebäude Rathaus Mistelbach
Gebäudeart Bürogebäude
Gebäudezone
Straße Hauptplatz 6
PLZ/Ort 2130 Mistelbach an der Zaya
EigentümerIn Stadtgemeinde Mistelbach
Hauptplatz 6
2130 Mistelbach

Erbaut im Jahr 1900
Katastralgemeinde Mistelbach
KG - Nummer 15028
Einlagezahl 70
Grundstücksnr. 469

SPEZIFISCHER HEIZWÄRMEBEDARF BEI 3400 HEIZGRADTAGEN (REFERENZKLIMA)



ERSTELLT

ErstellerIn Ing.F.Schleining
ErstellerIn-Nr.
GWR-Zahl
Geschäftszahl

Organisation Bmst. Ing. Friedrich Schleining
Ausstellungsdatum 30.10.2009
Gültigkeitsdatum 29.10.2019

www.planungsprofi.at
Atelier für optimale Gebäudeplanung
Bmst. Ing. Friedrich Schleining
A-2165 Steinebrunn 96
Tel 02554/8248 office@planungsprofi.at

Unterschrift

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der Richtlinie 6 "Energieeinsparung und Wärmeschutz" des Österreichischen Instituts für Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie 2002/91/EG über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG).

EA-01-2007-SW-a
EA-NWG
25.04.2007

Energieausweis für Nicht-Wohngebäude

gemäß ÖNORM H5055
und Richtlinie 2002/91/EG



Österreichisches Institut für Bautechnik

GEBÄUDEDATEN

Brutto-Grundfläche	2.203 m²
konditioniertes Brutto-Volumen	9.289 m³
charakteristische Länge (l _c)	3,17 m
Kompaktheit (A/V)	0,32 1/m
mittlerer U-Wert (U _m)	1,00 W/m²K
LEK - Wert	58

KLIMADATEN

Klimaregion	N
Seehöhe	208 m
Heizgradtage	3499 Kd
Heiztage	258 d
Norm - Außentemperatur	-14,9 °C
Soll - Innentemperatur	20 °C

	Referenzklima		Standortklima	
	zonenbezogen	spezifisch	zonenbezogen	spezifisch
HWB*	243.951 kWh/a	26,26 kWh/m²a		
HWB	236.382 kWh/a	107,28 kWh/m²a	248.712 kWh/a	112,88 kWh/m²a
WWWB			10.372 kWh/a	4,71 kWh/m²a
NERLT-h				
KB*	5 kWh/a	0,00 kWh/m²a		
KB			6.749 kWh/a	3,06 kWh/m²a
NERLT-k				
NERLT-d				
NE				
HTEB-RH			115.090 kWh/a	52,23 kWh/m²a
HTEB-WW			26.435 kWh/a	12,00 kWh/m²a
HTEB			142.884 kWh/a	64,85 kWh/m²a
KTEB				
HEB			401.968 kWh/a	182,43 kWh/m²a
KEB				
RLTEB				
BeIEB			36.814 kWh/a	16,7 kWh/m²a
EEB			445.531 kWh/a	202,21 kWh/m²a
PEB				
CO2				

ERLÄUTERUNGEN

Endenergiebedarf (EEB):

Energiemenge die dem Energiesystem des Gebäudes für Heizung und Warmwasserversorgung inklusive notwendiger Energiemengen für die Hilfsbetriebe bei einer typischen Standardnutzung zugeführt werden muss.

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschließlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter können bei tatsächlicher Nutzung erhebliche Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten in besonderer Lage können aus Gründen der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von den hier angegebenen abweichen.

EA-01-2007-SW-a
EA-NWG
25.04.2007